

9.10.2026

SIARAN MEDIA

DATO' IR. PATHMANATHAN K.

Ketua Pegawai Eksekutif, PBAHB dan PBAPP.

GANGGUAN BEKALAN ELEKTRIK SECARA TIBA-TIBA MENYEBABKAN HENTI TUGAS LOJI RAWATAN AIR (LRA) SUNGAI DUA MALAM TADI.

- **Jumlah pengguna air yang terjejas: 130,790.**
- **Status pemulihan bekalan air: Dipulihkan untuk 125,290 pengguna pada jam 4.30 petang hari ini.**
- **PBAPP sedang berusaha sedaya upaya untuk memulihkan bekalan air bagi baki 5,500 pengguna yang terjejas menjelang tengah malam ini.**

PULAU PINANG, Jumaat, 9 Oktober 2026: Gangguan bekalan elektrik TNB secara tiba-tiba dan berskala besar telah menyebabkan operasi pengepaman, rawatan dan saluran dos kimia di Loji Rawatan Air Sungai Dua PBAPP di Seberang Perai Utara dihenti tugas pada jam 11:17 malam pada 8 Oktober 2026.

Gangguan tersebut menjejaskan bekalan air kepada sejumlah 130,790 pengguna air di semua daerah di Seberang Perai dan bahagian pulau, Pulau Pinang.

Penjana kuasa elektrik sokongan di LRA Sungai Dua tidak dapat diaktifkan dalam masa yang mencukupi untuk mengelakkan penghentian operasi.

PBAPP segera mengaktifkan Pelan Tindakan Kecemasan (ERP) bagi memulihkan perkhidmatan bekalan air kepada pengguna yang terjejas. Setakat jam 4.30 petang hari ini (9/10/2026), bekalan air telah dipulihkan untuk 96% daripada pengguna yang terjejas.

Kakitangan PBAPP kini sedang berusaha secepat mungkin untuk memulihkan perkhidmatan bagi baki 5,500 pengguna yang terjejas menjelang tengah malam ini.

Proses pemulihan bekalan air oleh PBAPP adalah berbeza daripada pemulihan bekalan elektrik TNB. Susulan henti tugas LRA Sungai Dua, unit rawatan dan pam perlu dimulakan semula mengikut urutan tertentu. Sistem dos bahan kimia perlu diaktifkan semula, udara yang terperangkap dalam saluran paip perlu dikeluarkan, dan tekanan air perlu ditingkatkan secara berperingkat sebelum bekalan dapat kembali seperti biasa.

Ini merupakan gangguan bekalan elektrik kali keempat yang menjejaskan LRA Sungai Dua. PBAPP kini sedang meneliti pilihan bekalan kuasa sokongan bagi mengelakkan henti tugas LRA Sungai Dua pada masa hadapan akibat gangguan bekalan elektrik.

Dua pilihan yang dipertimbangkan adalah:

1. Sistem penyimpanan tenaga bateri (*Battery Energy Storage*): Menilai sama ada elektrik yang disimpan dapat mengekalkan operasi loji kritikal semasa gangguan jangka pendek dan peralihan kepada kuasa sokongan.

2. Penjana kuasa berasaskan hydrogen (*Hydrogen-Based Power Generation*): Menilai kebolehlaksanaannya sebagai sumber elektrik alternatif untuk operasi loji.

Sementara itu, PBAPP memohon kesabaran dan pemahaman pengguna-pengguna air yang terjejas oleh kejadian ini. Kami memohon maaf atas semua kesulitan yang berlaku.

Untuk maklumat terkini tentang status pemulihan, sila semak halaman *Facebook PBAPP Notices*.

Terima kasih.

Dikeluarkan oleh : Syarifah Nasywa bt Syed Feisal Barakbah
Seksyen Komunikasi Korporat
E-mel : comms@pba.com.my